



AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk

Erkend controleorganisme - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel : Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - 1030 Brussel

Ondernemingsnummer : BE 0402.726.875 - Internet : www.vincotte.com

☒ Safety, quality and environmental services

GENT Sales Office

Bollebergen 2A Bus 12 / B-9052 Gent-Zwijnaarde

Tel.: +32(0)9 244 77 11 - Fax : +32(0)9 244 77 15 - E-Mail : gent@vincotte.be

ONTVANGEN 23 JAN, 2014

O.C.M.W. ALVERINGEM

Dorp 1 B

B-8690 Alveringem

België

• **Onze referenties**

Verslag nr : GEN/35/12160782/00/NL

Contract Ref. : 1026371/2000

• **Uw referenties**

Ref.: /

INHOUDSOPGAVE

- Thermische controle

CLT/12160782/000/00

- Centraal stooktoestel - Saint Roch EB0009X5000222 - volgnr. 1

WRK/12160782/000/00

- Centraal stooktoestel - Saint Roch EB0009X900022 - volgnr. 2

WRK/12160782/001/00

Uitprint datum : 20.01.2014

Belgium - Netherlands - France - Luxemburg - Italy - Hungary - Morocco - Algeria - UAE - Oman - USA - India



AIB-VINCOTTE Belgium - Vereniging zonder winst oogmerk
ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875 - Internet: www.vincotte.com
☒ Safety, quality and environmental services

ORIGINEEL

Contract beheerd door: **Zetel VLAANDEREN**
Bollebergen 2A Bus 12 / B-9052 Gent Zwijnaarde
Tel.: +32(0)9 244.77.11 - Fax: +32(0)9 244.77.15 - E-Mail: gent@vincotte.be
Contactpersoon: Lieven Van Overbeke, Druk

• Onze gegevens
Verslag nr.: GEN/12160782/00/NL/000

Contractref.: 1026371/2000

• Uw gegevens
Ref: /

• Interventiegegevens
Plaats: RUSTOORD DE CLEP - Gapaard 9 - 8690 Hoogstade - Alveringem
Datum: 23/12/2013
Uitgevoerd door: De Vreese André

O.C.M.W. ALVERINGEM
Dorp 1B
8690 Alveringem
Belgie

VERBRANDINGSCONTROLE VAN EEN CENTRAAL STOOKTOESTEL

Nota: deze verbrandingscontrole is geen conformiteitsonderzoek van de installatie. Indien gewenst kunnen wij op uw aanvraag een conformiteitsonderzoek van de installatie met de van toepassing zijnde wetgeving uitvoeren.

BASIS VAN HET ONDERZOEK

Controle van de goede staat en werking van een stooktoestel volgens een code van goede praktijk naar analogie met het Vlaams besluit van 8 december 2006 en verdere aanpassingen betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Een periodieke onderhoudsbeurt zoals opgelegd in het Vlaams besluit houdt ook een reiniging en eventuele afstelling van het stooktoestel in. Deze reiniging en afstelling wordt door Vincotte als onafhankelijke keuringsinstelling niet uitgevoerd.

GEGEVENS GEBRUIKER STOOKTOESTEL OF AANGESTELDE:

Voor- en achternaam: O.C.M.W. ALVERINGEM
Straat + nummer en/of bus: Dorp 1B
Postcode: 8690 - Gemeente: Alveringem
Telefoonnummer: 058280820 Faxnummer: 058280825

ADRES VAN DE PLAATS WAAR HET STOOKTOESTEL ZICH BEVINDT:

Straat + nummer en/of bus: RUSTOORD DE CLEP - Gapaard 9
Postcode: 8690 - Gemeente: Hoogstade - Alveringem

BESLUIT

Het stooktoestel werkt niet goed.
Het stooktoestel werkt veilig.
Er dient gepast gevolg te worden gegeven aan de opmerkingen en/of de vastgestelde gebreken.
De eerstvolgende onderhoudsbeurt/controle moet gebeuren voor: 23/03/2014
Voor een het uitvoeren van een verwarmingsaudit van de centrale verwarmingsinstallatie verwarmingsinstallatie ouder dan 4 jaar dient volgens het Vlaams besluit een verwarmingsaudit te gebeuren. Voor het uitvoeren van deze controle kan u ook beroep doen op de diensten van Vincotte.

Datum van afdruk: 23/12/2013
Aantal blz.: 3
Bijlage(n):
Distributie: or.
cc.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal



KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL

type B (open): B2

Vloeibare brandstof:

TOESTEL	BRANDER
Merk: Saint Roch Type: Commodore R Bouwjaar: 1990 Fabricatienummer: EB0009X5000222 - Volg nr 1 Vermogen (kW): 263	Merk: Riello Type: 605 T1 Bouwjaar: 1990 Fabricatienummer: 311290 Debiet (kg/h): 9 -30

Metingen en berekeningen Parameters	Type toestel: 1: vloeibare brandstof 2: gasvormige brandstof	Waarde van de meting bij een vermogen van:	Eenheid
		100 %	
Keteltemperatuur	1, 2	60	°C
Sproeier: merk en type	1	Steinen S	/
Sproeier: debiet	1	3 & 4	
Sproeier: hoek	1	60	graden
Pompdruk	1	10	bar
Gasdruk	2	-	mbar
Druk schoorsteen	1, 2	34	Pa
Rookindex	1	1	Bacharach
Zuurstof (O ₂)	1, 2	3.54	%
Koolstofdioxide (CO ₂)	1, 2	12.64	%
Koolstofmonoxide (CO)	1, 2	11	mg/kWh
Rookgastemperatuur (t _g)	1, 2	311.3	°C
Omgevingstemperatuur (t _a)	1, 2	24.1	°C
Nettotemperatuur (t _g - t _a)	1, 2	287.2	°C
Verbrandingsrendement	1, 2	86.8	%

OPMERKINGEN / VASTGESTELDE GEBREKEN:

Verbrandingsrendement te laag volgens besluit vlaamse regering van 01/06/2007.

NOODZAKELIJKE MAATREGELEN OM DEZE GEBREKEN WEG TE WERKEN:

Verbrandingsrendement te regelen naar min 90% volgens besluit vlaamse regering van 01/06/2007.



Blz: 3 / 3
Verslag nr.: GEN/12160782/00/NL/000
Contractref.: 1026371/2000

GEGEVENS ERKEND TECHNICUS (KEURDER)

Voornaam/Naam: De Vreese André
Erkenningsnummer: TV 20285

Handtekening erkend technicus

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'André De Vreese', enclosed within an oval-shaped stamp or seal.



AIB-VINCOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk
ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875 - Internet: www.vincotte.com
☒ Safety, quality and environmental services

ORIGINEEL

Contract beheerd door: **Zetel VLAANDEREN**
Bollebergen 2A Bus 12 / B-9052 Gent Zwijnaarde
Tel.: +32(0)9 244.77.11 - Fax: +32(0)9 244.77.15 - E-Mail : gent@vincotte.be
Contactpersoon: Lieven Van Overbeke, Druk

• Onze gegevens
Verslag nr.: GEN/12160782/00/NL/001

Contractref.: 1026371/2000

• Uw gegevens
Ref: /

• Interventiegegevens
Plaats: RUSTOORD DE CLEP - Gapaard 9 -8690 Hoogstade - Alveringem
Datum: 23/12/2013
Uitgevoerd door: De Vreese André

O.C.M.W. ALVERINGEM
Dorp 1B
8690 Alveringem
Belgie

VERBRANDINGSCONTROLE VAN EEN CENTRAAL STOOKTOESTEL

Nota: deze verbrandingscontrole is geen conformiteitsonderzoek van de installatie. Indien gewenst kunnen wij op uw aanvraag een conformiteitsonderzoek van de installatie met de van toepassing zijnde wetgeving uitvoeren.

BASIS VAN HET ONDERZOEK

Controle van de goede staat en werking van een stooktoestel volgens een code van goede praktijk naar analogie met het Vlaams besluit van 8 december 2006 en verdere aanpassingen betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Een periodieke onderhoudsbeurt zoals opgelegd in het Vlaams besluit houdt ook een reiniging en eventuele afstelling van het stooktoestel in. Deze reiniging en afstelling wordt door Vincotte als onafhankelijke keuringsinstelling niet uitgevoerd.

GEGEVENS GEBRUIKER STOOKTOESTEL OF AANGESTELDE:

Voor- en achternaam: O.C.M.W. ALVERINGEM
Straat + nummer en/of bus: Dorp 1B
Postcode: 8690 - Gemeente: Alveringem
Telefoonnummer: 058280820 Faxnummer: 058280825

ADRES VAN DE PLAATS WAAR HET STOOKTOESTEL ZICH BEVINDT:

Straat + nummer en/of bus: RUSTOORD DE CLEP - Gapaard 9
Postcode: 8690 - Gemeente: Hoogstade - Alveringem

BESLUIT

Het stooktoestel werkt niet goed.
Het stooktoestel werkt veilig.
Er dient gepast gevolg te worden gegeven aan de opmerkingen en/of de vastgestelde gebreken.
De eerstvolgende onderhoudsbeurt/controle moet gebeuren voor: 23/03/2014
Voor een het uitvoeren van een verwarmingsaudit van de centrale verwarmingsinstallatie verwarmingsinstallatie ouder dan 4 jaar dient volgens het Vlaams besluit een verwarmingsaudit te gebeuren. Voor het uitvoeren van deze controle kan u ook beroep doen op de diensten van Vincotte.

Datum van afdruk: 23/12/2013
Aantal blz.: 3
Bijlage(n):
Distributie: or.
cc.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal



KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL

type B (open): B2

Vloeibare brandstof:

TOESTEL	BRANDER
Merk: Saint Roch Type: Commodore R Bouwjaar: 1990 Fabricatienummer: EB0009X900022 - Volg nr 2 Vermogen (kW): 263	Merk: Riello Type: 605 T1 Bouwjaar: 1990 Fabricatienummer: 311289 Debiet (kg/h): 9 -30

Metingen en berekeningen Parameters	Type toestel: 1: vloeibare brandstof 2. gasvormige brandstof	Waarde van de meting bij een vermogen van:	Eenheid
		100 %	
Keteltemperatuur	1, 2	60	°C
Sproeier: merk en type	1	Steinen S	/
Sproeier: debiet	1	3 & 4	
Sproeier: hoek	1	60	graden
Pompdruk	1	12	bar
Gasdruk	2	-	mbar
Druk schoorsteen	1, 2	40	Pa
Rookindex	1	1	Bacharach
Zuurstof (O ₂)	1, 2	2.77	%
Koolstofdioxide (CO ₂)	1, 2	13.19	%
Koolstofmonoxide (CO)	1, 2	10	mg/kWh
Rookgastemperatuur (t _g)	1, 2	290.8	°C
Omgevingstemperatuur (t _a)	1, 2	25	°C
Nettotemperatuur (t _g - t _a)	1, 2	265.8	°C
Verbrandingsrendement	1, 2	88.2	%

OPMERKINGEN / VASTGESTELDE GEBREKEN:

Verbrandingsrendement te laag volgens besluit vlaamse regering van 01/06/2007.

NOODZAKELIJKE MAATREGELEN OM DEZE GEBREKEN WEG TE WERKEN:

Verbrandingsrendement te regelen naar min 90% volgens besluit vlaamse regering van 01/06/2007.



GEGEVENS ERKEND TECHNICUS (KEURDER)

Voornaam/Naam: De Vreese André
Erkenningsnummer: TV 20285

Handtekening erkend technicus