

CERTIFICAAT BUITENGEBRUIKSTELLING OPSLAGTANK ('HOUDER')

volgnummer attest: K933667

Firma

naam: All-in Tank Service NV
straat en nummer: Sluis 2 Bus 4
postcode en gemeente: 9810 Eke
tel.: gsm: 09/241 41 72
fax.:
email: info@allintankservice.be
ondernemingsnummer: BE 0881.597.861

Technicus

voornaam en naam:

erkeningsnr.: SV **Johan BOSMANS**
05404
datum controle: 26/10/2021

arbeidsduur: van 11.20 tot 12.10

Klant: ☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus☐ particulier
☒ ondernemingAdres opslagtank indien verschillend van klant ☐ N.v.t.

naam: Kerkfabriek Sint Michael

straat en nummer: Kesseltweg, 1

postcode en gemeente: 3620 Lanaken

tel.: gsm: +32 (0)495/317576

email:

naam contactpersoon:

straat en nummer: Sint Michielsstraat 34

postcode en gemeente: 3620 Lanaken

tel.: gsm:

email:

Inzamelaar/ afvalstoffenhandelaar

firmanaam: All-in Tank Service NV
straat en nummer: Acaciastraat 11
postcode en gemeente: 2440 Geel
tel.: gsm: 014/86 25 00
fax.:
email: info@allintankservice.be
ondernemingsnummer: BE 0881.597.861

Vervoerder van afvalstoffen

firmanaam: All-in Tank Service NV
ondernemingsnummer: BE 0881.597.861
voornaam en naam chauffeur: **Johan BOSMANS**
05404
handtekening: 

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier ☐ niet-ingedeeld, inhoud: 5000 L ☐ ingedeeld, inhoud: L
☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ klasse 2 ☒ klasse 1

onderneming ☐ ingedeeld, inhoud: 500 L ☐ ingedeeld, inhoud: L
☐ klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ klasse 2 ☒ klasse 1

☒ ondergronds
☐ bovengronds☐ groeve
☒ niet toegankelijk
☐ toegankelijk
☐ inkuiping
☐ andere:☒ cilindrisch
☐ rond
☐ parallellepipedum
☐ ovaal
☐ andere:
.....☒ staal (enkelwandig)
☐ staal (dubbelwandig)
☐ roestvast staal
☐ gewapend
thermohardende
kunststoffen
☐ andere kunststoffen
☐ prefabconstructie

datum van plaatsing:/...../..... 002 1-8-1995

tanknummer:

perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen: C368e

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van

merk:

de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:

fabricagenummer:

☐ nr. prototypekeuring:☐ n.v.t.

norm:

☐ inhoud: ☐ diameter: en lengte:

*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlaamse).

BUITENGEBRUIKSTELLING OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest ☐ aanwezig, datum: / / ☒ niet aanwezig

Visuele controle

opslagtank staat wanden (schildering, isolatie,...) ☒ ok ☐ niet ok ☒ n.v.t.
algemene staat tank ☒ ok ☐ niet ok
zichtbare verontreiniging rond tank ☒ ja ☐ nee
organoleptische verontreiniging ☒ ja ☐ nee

Opmerkingen:

Lediging en reiniging opslagtank (kruis aan welke stappen zijn uitgevoerd)

☒ ontluchting opmerkingen:
☒ verwijderen restlading opmerkingen:
reiniging van de: omschrijving reinigingsprogramma (druk, temperatuur, tijdsduur, voorspoeling, dosering reinigingsmiddelen): ..
☒ tankopeningen, -deksels Met water en zeep, 200 BAR aan omgevingstemperatuur gedurende 30 minuten.
☒ tankbinnenwanden
☐ tankbuitenwanden

gebruikte reinigingsmiddelen (merknaam):

.....Dish Glimmer.....
.....

☐ controle en eventuele nabehandeling, opmerkingen:

☒ verwijderen reinigingswater opmerkingen:

Aanvullende werkzaamheden of uitgevoerde testen

Opvullen opslagtank met inert materiaal

☐ zand ☒ schuim
☐ andere:

merknaam:
hoeveelheid: V: m³ en/of
m: kg

Vermeld duidelijk en gedetailleerd waarom het onmogelijk is om de opslagtank te verwijderen (berekeningen kunnen worden toegevoegd als bijlage bij dit certificaat):

tank ligt dicht bij de woning

Opmerkingen

De buitengebruikstelling werd uitgevoerd conform de wettelijke bepalingen.

Handtekening erkend technicus

voor kennisname

handtekening klant

Meer informatie over de regelgeving inzake opslagtanks (Houders) vindt u op <http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/fag/stookolietanks/>