

energieprestatiecertificaat

publieke gebouwen

rusthuis

publieke organisatie

Huize Fabiola

straat

Koning Leopold III laan

postnummer

3970

gemeente

Leopoldsburg


bouwjaar 1972

nummer 6

bus

gemeten energieverbruik (kWh/m²):

479.13



adviezen gebruiker

- * verwarming: de gebruikers ertoe aanzetten deuren en ramen gesloten te houden in verwarmde ruimtes
- * koeling: gebruikers ertoe aanzetten deuren en vensters gesloten te houden in gekoelde ruimtes
- * verlichting: organiseren van een bewustzijns campagne bij gebruikers om lichten te doven bij het verlaten van een lokaal

adviezen beheer en installatie

- * energiezorg: volgen van het energieverbruik op gebouwniveau
- * energiezorg: energiezorg structureren

adviezen beheer en installatie (vervolg)

- * gebouwschil: het dak (of de zoldervloer) beter isoleren.
- * gebouwschil: de buitenmuren beter isoleren. Evalueren optimale isolatiewijze (aanbrengen isolatie aan binnen- of buitenzijde of opvullen spouw)
- * sanitair warm water: evalueren of de productie van sanitair warm water losgekoppeld kan worden van de ruimteverwarming en eventueel implementeren
- * sanitair warm water: de elektrisch boilers voorzien van week- of jaarklokken als de (legionella)wetgeving dat toestaat.
- * verlichting: relamping: gloeilampen en/of halogeenlampen vervangen door compacte fluorescentielampen

energiedeskundige

voornaam

Geert

achternaam

Pauwels

straat

Kanaalstraat

postnummer

3971

gemeente

Heppen

erkenningscode

EP05826

nummer 48

bus

verklaring van de energiedeskundige

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, energieverbruiken, energieaudit).

datum: 16/03/2009

handtekening:



Dit certificaat is geldig tot en met 16/03/2019