

 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))	voor kennisname  (handtekening klant)
Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be	

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 001
-------------------------	--	--	-------------------------------

Firma (ook invullen indien zelfstandige)	TECHNICUS
naam: EVW Diederichs straat en nummer: Gestelsesteenweg 32 postnr en gemeente: 2450 Meerhout tel: 0485160429 fax: e-mail: Kristof@ewdiederichs.com ondernemingsnummer: BE0667980008	voornaam en achternaam: Kristof Diederichs ☒ erkeningsnummer: Nvt ☐ schoorsteenveger Datum onderhoud: 20/12/2017 Arbeidsduur van: 15:59 tot 16:00
Klant	(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)
voornaam en achternaam: Syntra Genk viessmann/viessmann straat en nummer: Kerkstraat 1 postnr en gemeente: 3600 Genk tel: 089354616 fax: e-mail: Infogenk@syntra-limburg.be	straat en nummer: Kerkstraat 1 postnr en gemeente: 3600 Genk tel: 089354616 fax: e-mail: Infogenk@syntra-limburg.be

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal*:	☒ aangesloten als type B B23 (open)	☐ aangesloten als type C (gesloten)	*indeling volgens NBN CR 1749
☐ Gasvormige brandstof:	☐ aardgas ☐ niet premix (GI)	☐ LPG ☐ premix (GI)	☐ andere, namelijk: ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)
☒ Vloeibare brandstof	☐ houtpellets	☐ houtblokken	☐ andere, namelijk:
☐ Vaste brandstof			

Toestel	Brander (enkel CV)
merk: Viessmann type: Vitola 100 bouwjaar: 1986 fabricatienummer: 7240063821 nominaal vermogen (kW): 22-27kW	merk: Viessmann type: Vec t-1 bouwjaar: 1996 fabricatienummer: 7259523601558105 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 1,7kg/h

Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)	
☒ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder	

Reiniging van het stooktoestel	
Alle toestellen:	☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid
Gasvormige brandstof: (erkend technicus)	☐ ontstopping ☐ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☐ reiniging van de ventilator en de brander
Vloeibare brandstof: (erkend technicus)	☒ reiniging van de filters ☒ reiniging van de ketel ☒ reiniging van de brander
Vaste brandstof: (geschoold vakman)	☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron

Gebreken en maatregelen	
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen: 	
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór	
20/12/2018	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór	
20/12/2018	
 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))	voor kennisname  (handtekening klant)