

BTV West-Vlaanderen
Ter Waarde 43
8900IEPER
056 70 54 05
056 70 54 22
btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

VERENIGING DE BLAUWE LELIE
TAV TECHNISCHE DIENST

RUDDERSHOVE 4
8000 BRUGGE

IEPER, 19/01/21

O/Ref. : 2025/6/CT00013286/CTR030273_A0028/BZA
K09804707/F003/F003/3J6/JPL/OPM/CJ/U00000075550

U/Ref. : B1

Tel. : 050 32 74 04

Verslagnr. : 0510-210106-02 - 0212-190716-01

VERSLAG VAN CONTROLE VAN RWA-INSTALLATIES (rook en warmte-afvoer)

☐ Indienststelling - ☒ periodiciteit: jaarlijks

Datum van onderzoek : 06/01/2021
Plaats van onderzoek : KDV 'T STAMPERTJE
BLANKENBERGSE STEENWEG 198
8000 BRUGGE

Gebruiker van de installatie : Idem
Aanwezige personen : /
Installateur : Eigen diensten
Volgende controle moet plaatsvinden vóór : 06/01/2022

1. BESCHRIJVING EN KENMERKEN

Referentie (nr.): 1; algemene beschrijving: Installatie traphal

Locatie RWA: 2 ^e verdieping traphal		Installatie: (elektrisch, mechanisch, pneumatisch) elektrisch	
Luchttoevoer: (natuurlijk / gedwongen) natuurlijk		Rookafvoer: (natuurlijk / gedwongen) natuurlijk	
Type rookextractie: (opening, afvoer, koepel, koker, andere) opening (venster))		Type aandrijving: (elek. motor, vijzel, veer, manueel) elektrische motor	
Controle- eenheid of centrale		Locatie : Inkom GLV	
Merk / Type:	Hoofdvoeding: (bord / kring / onbekend)	Noodvoeding: (batterij, aantal, capaciteit, andere)	Bediening –functies (openen, sluiten, reset)
Velux	ALSB/kring?	onbekend	openen/sluiten
Afstand bediening(en) van de sturing(en)		Locatie:	
Manueel / type: (DK, mech. lier, pneum. slagpin)	Functie(s): (openen, sluiten, reset)	Aantal:	Automatisch: (detector, warmtesensor, vijzel, andere)
Geen	Geen	Geen	Geen

2. ONDERZOEK

Controle van de rookafvoer installatie volgens : ☒ De goede werking*

2.1 Voorschriften : ☒ Niet gevraagd* of niet van toepassing - ☐ Van toepassing

Enkel met betrekking tot de specifieke voorschriften van de rookafvoer :

- ☐ **NBN S21-208-03** – Brandbeveiliging in gebouwen-Verluchtingsopeningen in binnentrappenhuizen.
- ☐ **WERKPLAATSEN** – KB van 28 april 2017 – titel 3 van boek III van de codex over het welzijn op het werk.
- ☐ **BASISNORMEN** – K.B. van 12 juli 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. (bijlage 2,3,4 en 6)
- ☐ **ZIEKENHUIZEN** – K.B. van 6/11/1979, tot vaststelling van de normen inzake beveiliging tegen brand en paniek waaraan ziekenhuizen moeten voldoen.
- ☐ **OUDERVOORZIENING** – FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST – 2 April 2009 Besluit 2008/1561 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de toepassing van het decreet van 22 maart 2007 betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden.
- ☐ **OUDERVOORZIENING – gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brussels hoofdstedelijk gewest** – 3 DECEMBER 2009. — Besluit van het Verenigd College tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen moeten voldoen alsmede tot nadere omschrijving van de groepering en de fusie en de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen.
- ☐ **OUDERVOORZIENING – Vlaamse Gemeenschap** - 9/12/2011 – Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen.
- ☐ **TOERISTISCHE LOGIES - Vlaamse Gemeenschap** - B.V.R. 05 december 2012, Besluit betreffende Toeristische logies (hotels, vakantielogies, gastenkamers).
- ☐ **TOERISTISCHE LOGIES - Brussels hoofdstedelijk gewest** – 24 MAART 2016. – Besluit v/d. Brusselse Hoofdstedelijk Regering houdende uitvoering v/d. ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies.
- ☐ **Andere :**

* zie nota's en mededelingen

2.2 Technische controle:

- ☒ Visuele controle van de installatie.
- ☒ Staat en algemene werking van de installatie*:
- ☐ Activering volgens meerdere scenario's (sturingen).
- ☐ De bedieningsinrichting indien automatisch.
- ☒ Plaats en bereikbaarheid van de uitrustingen.
- ☐ De noodstroomvoorziening.
- ☐ De CE-markering van de componenten (nieuwe installaties).
- ☐ Identificatie en pictogram van de signalisatie.
- ☐ Aanwezigheid van de technische fiche of de gebruiksaanwijzing.

3. METINGEN

3.1 ☒ Niet van toepassing of niet gevraagd

3.2 ☐ Noodvoeding(en) :

Referentie	U ₁ [V]	U ₂ [V]	A ₁ [A]	C _n [Ah]	C _{min} [Ah]	T _{theor} [h]

U₁ = Meting batterijspanning onder dienstspanning.

U₂ = Meting batterijspanning met afgeschakelde dienstspanning.

A₁ = Meting stroomverbruik in waaktoestand met afgeschakelde dienstspanning

T₁ = Betreffende de autonomie van de batterijen in waaktoestand (h) : standaard 1h

C_n = Capaciteit van de batterijen volgens opschrift van de fabrikant.

Minimale capaciteit = 1,25 x (A₁ x 1h)

Theoretische autonomie = 0,8 x C_n/A₁

4. VASTSTELLINGEN EN NOTA'S

4.1 Vaststellingen :

Geen

4.2 Nota's :

Specifiek :

- 1 De voedingskring van de rookkoepel is aan te tonen.

Algemeen :

- Het onderzoek werd uitgevoerd op basis van de gevraagde informatie of ontvangen ter plaatse
- Het onderzoek omvat buiten de uitgevoerde metingen de controle van de toegankelijke en zichtbare delen van de installatie.
- Het onderzoek werd uitgevoerd onder netspanning.

5. BESLUIT

- ☒ A. De installatie bevindt zich in goede staat van werking.
- ☐ B. Buiten de bovenvermelde vaststellingen, is de installatie in goede staat van werking. Er dient gevolg gegeven te worden aan deze vaststellingen.
- ☐ C. De installatie is niet in goede staat van werking, zie vaststellingen.
- ☐ D. De installatie is in overeenstemming met de voorschriften vermeld onder rubriek "2.1".
- ☐ E. De installatie is niet in overeenstemming met de voorschriften vermeld onder rubriek "2.1", zie vaststellingen.

6. MEDEDELINGEN

1. Betekenis van de nota's: betreffende gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, betreffende vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.
2. Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.
3. Goede werking: dit onderzoek beperkt zich uitsluitend tot de controle van de werking van de uitrustingen door verschillende simulatiescenario's van sturingen. Bij het ontbreken van specifieke voorschriften gevraagd door de exploitant of zijn mandataris spreken wij ons niet uit over andere reglementaire aspecten of normen zoals NBN S21-208 deel 1 of 2 of AREI (art. 104). Indien nodig, Wij nodigen u –indien nodig– uit om een uitgebreidere controle van de veiligheidsaspecten te laten uitvoeren.

De agent-onderzoeker,
0510 TIM BONTE

vr. De Directeur,
Ing CAILLIAU G., Sectormanager

Kopie(s):