

Verbrandingsattest

FIRMA (ook invullen indien zelfstandige)

naam: Dullaers Philip
 straat en nummer: Prinsdaal 10
 postnummer en gemeente: 9420 Erpe Mere
 Tel: 0494-36 95 93

ondernemingsnummer: BE 687 867 580

volgnummer attest: 15

TECHNICUS

voornaam en achternaam: Dullaers Philip

erkenningsnummer: TV17827-GV03857

datum verbrandingscontrole: 4-5-2018
 arbeidsduur: van 14u tot 16u30

KLANT

(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)

voornaam en achternaam: gemeente Erpe-Mere
 straat en nummer: Oudenaardsesteenweg 458
 postnummer en gemeente: 9420 Erpe-Mere
 tel.: 0472 20 96 74
 fax:

kerkstraat 4 (pastory)
 9420 Erpe-Mere

KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL:

- ☒ Centraal: ☒ type B (open) ☐ type C (gesloten)
☐ Gasvormige brandstof: ☐ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:
☐ atmosferische gasketel ☐ gasunit ☐ gasketel met ventilatorbrander
☒ Vloeibare brandstof
☐ Vaste brandstof

TOESTEL

BRANDER (enkel CV)

merk: Buderus
 type: 6215
 bouwjaar: 2004
 fabricatienummer: 05 77 84 38 - 00 - 4909-2469
 vermogen (kW): 43,3 kW

merk: WEISHOUT
 type: WL512-B
 bouwjaar: 2004
 fabricatienummer: 5373885
 debiet (kg/h of l/h of m³/h (gas)): 4,6

Metingen en berekeningen Parameter	eenheid	Type toestel (*)	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting
keteltemperatuur	°C	1, 2	same	60
sproeier: merk en type		1		STEIN S
sproeier: debiet		1		0.85
sproeier: hoek	graden	1		60
pompdruk	bar	1		10,5
gasdruk	mbar	2		-
druk schoorsteen	hPa	1, 2		-0,04
rookindex	Bacharach	1		0
zuurstof (O ₂)	%	1, 2		3.9
koolstofdioxide (CO ₂)	%	1, 2		12.38
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2		5
rookgastemperatuur (t _g)	°C	1, 2		193.2
omgevingstemperatuur (t _a)	°C	1, 2		22.6
nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1, 2		170.6
verbrandingsrendement	%	1, 2		92

(*): Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten:

- 1 = Centrale verwarming, gevoed met vloeibare brandstof
 2 = Centrale verwarming, gevoed met gasvormige brandstof

testo 327-2
 V1.18 01657415/B

04.05.2018 16:05:51

Brandstof Stookolie
 O₂ref. 3.0 %
 CO₂max 15.2 %

Rookgas

193.2 °C Rookgastemp.
 22.6 °C Verbr. temp.
 12.38 % CO₂
 1.23 Lambda
 3.9 % Zuurstof
 5 mgkWh CO
 92.0 % η
 92.0 % η₊
 21.0 % O₂toevoer
 -0.04 hPa Trek
 49.0 °C Dauwpunt

Roetgetal - - -
 Gemiddelde -
 Olieederiv. -
 Keteltemp. °C

EINDBEOORDELING:

Het stooktoestel werkt
☒ goed ☐ niet goed
☒ veilig ☐ niet veilig

De eerstvolgende verbrandingscontrole
 moet gebeuren vóór 4-5-2019

GEBREKEN EN MAATREGELEN:

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:

Andere opmerkingen:

Reinigingsattest
REINIGING WARMTEBRON EN/OF SCHOORSTEEN

REINIGING EN CONTROLE VAN DE SCHOORSTEEN (erkend technicus)

☒ vegen van de schoorsteen en het verbindingstuk

☒ nazicht van de goede werking

druk schoorsteen (hPa): -0,04

☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder

REINIGING VAN DE WARMTEBRON (erkend technicus)

Voor CV, vloeibare brandstof:

☐ reiniging van de leidingen

☒ reiniging van de ketel

☒ reiniging van de brander

Voor vaste brandstof:

☐ reiniging inwendige delen warmtebron

☐ nazicht algemene staat

Voor CV, gasvormige brandstof:

☐ ontstopping

☐ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar

☐ reiniging van de ventilator en de brander:

Voor alle toestellen:

☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid

☒ controle van de verluchting van het stooklokaal

☐ andere, namelijk:

GEBREKEN EN MAATREGELEN:

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: /

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: /

Andere opmerkingen: /

De eerstvolgende reiniging van de warmtebron moet gebeuren vóór ____-____-____
De eerstvolgende reiniging en controle van de schoorsteen moet gebeuren vóór ____-____-____

(handtekening uitvoerder)

voor kennisname

(handtekening klant)

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthoudende ambtenaren en van de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.