

Reinigingsattest / Verbrandingsattest

☒ onderhoud

☐ keuring voor eerste ingebruikname

FIRMA (ook invullen indien zelfstandige):		Volgnummer attest:	
Naam: BYBA V.W.T. VAN LOMMEL		☒ ERKEND TECHNICUS ☐ SCHOORSTEENVEGER	
Straat + nr.: Centr. Verwarming - Sanitair		Voornaam: Ven	
Postcode + gemeente: Vloerverwarming - Onderhoud		Achternaam: van der Meulen	
Tel.: Grootveld 122 - 3293 KAGGEVINNE		Erkenningsnummer: GV 013.99 / TV	
Ondernemingsnummer: Tel. 013/31.27.27		Datum reinigings-/verbrandingscontrole 22-10-2012	
BTW BE 0448.431.097		Arbeidsduur van tot	

KLANT:	(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)
Voornaam en achternaam: Stad Riest	Ren Prossard la
Straat + nr.: Postcode + gemeente: 8290 Dierik	
Tel.: E-mail:	

KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL: (kruis aan wat van toepassing is) * indeling volgens NBN CR 1749

☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten)

☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:

☐ niet-premix (GI) ☐ premix (GI) ☒ gasketel met ventilatorbrander (GII)

☐ Vloeibare brandstof

☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:

TOESTEL	BRANDER (enkel GV)
Merk: ACU	Merk: Kulle RBL
Type: Heat Master	Type: 555440
Bouwjaar: 1996	Bouwjaar: 1994
Fabricatienummer: 7686	Fabricatienummer: 1514-wo 433
Nominaal vermogen (kW): 55,4 kW	Debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):

Goede staat van werking	Eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting**		OK	Niet OK
				Laaglast	Hooglast		
Keteltemperatuur	°C	1,2					
Sproeier: merk en type		1					
Sproeier: debiet		1					
Sproeier: hoek	graden	1					
Pompdruk	bar	1					
Gasdruk teller	mbar	2					
gasblok	mbar	2					
branderbed	mbar	2					
Rookindex	Bacharach	1					
Zuurstof (O ₂)	%	1,2					
Koolstofdioxide (CO ₂)	%	1,2					
Koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1,2					
Rookgastemperatuur (t _g)	°C	1,2					
Temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1,2					
Nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1,2					
Verbrandingsrendement (H _s)	%	1,2					
Verbrandingsrendement (H _i)	%	1,2					
Geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1		☐ OK		☐ NIET OK	
Geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1,2		☐ OK		☐ NIET OK	
Zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3		☐ OK		☐ NIET OK	
Veilige staat van werking							
Druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	Pa	1,2,3		☐ OK		☐ NIET OK	
Verluchting en ventilatie stooklokaal		1,2,3		☐ OK		☐ NIET OK	
Dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1,2		☐ OK		☐ NIET OK	
Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2		☐ OK		☐ NIET OK	

* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

EINDBEOORDELING:	Het stooktoestel werkt:	De eerstvolgende verbrandingscontrole moet gebeuren vóór
(kruis aan wat van toepassing is)	☐ goed ☒ niet goed	Buiten - Deur - niet ok
	☐ veilig ☒ niet veilig	

REINIGING EN CONTROLE VAN HET ROOKGASAFVOERKANAAL (erkend technicus of schoorsteenveger) (aankruisen)

☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☐ Nazicht van de goede werking ☐ Controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder

REINIGING VAN HET STOOKTOESTEL

Voor alle toestellen:

☐ andere, namelijk:

☐ controle van de verluchting van het stooklokaal

☐ controle van de rookgaszijdige dichtheid

Gasvormige brandstof: (erkend technicus)

☐ ontstopping

☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII)

☐ reiniging van de ventilator en de brander

Vloeibare brandstof: (erkend technicus)

☐ reiniging van de filters

☐ reiniging van de ketel

☐ reiniging van de brander

Vaste brandstof: (geschoolde vakman)

☐ nazicht algemene staat

☐ reiniging inwendige delen warmtebron

GEBREKEN EN MAATREGELEN

Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt:

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:

Andere opmerkingen: **is niet veilig staat te lochten**

De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór

De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór **Buiten - Deur - niet ok**

(Handtekening geschoolde vakman / erkende technicus): **[Handtekening]** Voor-kennisname, (Handtekening klant): **[Handtekening]**

Een volledige onderhoudsbeurt van een centraal stooktoestel bestaat uit een reinigingsbeurt van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingscontrole. Nadien ontvangt u een reinigingsattest van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingsattest. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Altest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm water. Meer informatie op www.lne.be/bemas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be.

Reinigingsattest / Verbrandingsattest

☒ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname

FIRMA (ook invullen indien zelfstandige):		Volgnummer attest:	
Naam: BVBA V.W.T. VAN LOMMEL		☒ ERKEND TECHNICUS ☐ SCHOORSTEENVEGER	
Straat + nr.: Centr. Verwarming - Sanitair		Voornaam: Van Lommel	
Postcode + gemeente: Vloerverwarming - Onderhoud		Achternaam: Van Lommel	
Tel.: Grootveld 122 - 3293 KAGGEVINNE		Erkenningsnummer: GV 01394 / TV 106	
Ondernemingsnummer: Tel. 013/31.27.27		Datum reinigings-/verbrandingscontrole 22/05/2022	
BTW BE 0448.431.057		Arbeidsduur van tot	

KLANT:	(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)
Voornaam en achternaam: Sint Pieter	
Straat + nr.: Sint Janstraat 42 2e	
Postcode + gemeente: 3290 Dierik	
Tel.: E-mail:	Den Broeck 2e

KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL: (kruis aan wat van toepassing is) * indeling volgens NBN CR 1749

☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten)

☒ Gasvormige brandstof: ☐ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:

☒ niet-premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)

☐ Vloeibare brandstof

☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:

TOESTEL	BRANDER (enkel CV)
Merk: Veilloyt	Merk: Veilloyt
Type: 190	Type: 190
Bouwjaar: 1985	Bouwjaar: 1985
Fabricatienummer: 36	Fabricatienummer: 36
Nominaal vermogen (kW): 62 kW	Debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):

Goede staat van werking	Eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting**		OK	Niet OK
				Laaglast	Hooglast		
De afdruk(-ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd.							
Keteltemperatuur	°C	1,2					
Sproeier: merk en type		1					
Sproeier: debiet		1					
Sproeier: hoek	graden	1					
Pompdruk	bar	1					
Gasdruk teller	mbar	2					
gasblok	mbar	2					
branderbed	mbar	2					
Rookindex	Bacharach	1				☐	☐
Zuurstof (O ₂)	%	1,2					
Koolstofdioxide (CO ₂)	%	1,2					
Koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1,2				☐	☐
Rookgastemperatuur (t _g)	°C	1,2					
Temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1,2					
Nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1,2					
Verbrandingsrendement (H _s)	%	1,2					
Verbrandingsrendement (H _i)	%	1,2				☐	☐
Geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK			☐ NIET OK	
Geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1,2	☐ OK			☐ NIET OK	
Zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK			☐ NIET OK	
Veilige staat van werking							
Druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	Pa	1, 2, 3	☐ OK			☐ NIET OK	
Verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☐ OK			☐ NIET OK	
Dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☐ OK			☐ NIET OK	
Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☐ OK			☐ NIET OK	

* Geef het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

EINDBEOORDELING:	Het stooktoestel werkt:	De eerstvolgende verbrandingscontrole moet gebeuren vóór
(kruis aan wat van toepassing is)	☐ goed ☒ niet goed	Buiten - Bureel - niet ok
	☐ veilig ☒ niet veilig	

REINIGING EN CONTROLE VAN HET ROOKGASAFVOERKANAAL (erkend technicus of schoorsteenveger) (aankruisen)

☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☐ Nazicht van de goede werking ☐ Controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder

REINIGING VAN HET STOOKTOESTEL

Voor alle toestellen:

☐ andere, namelijk:

☐ controle van de verluchting van het stooklokaal

☐ controle van de rookgaszijdige dichtheid

Gasvormige brandstof: (erkend technicus)

☐ ontstopping

☐ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII)

☐ reiniging van de ventilator en de brander

Vloeibare brandstof: (erkend technicus)

☐ reiniging van de filters

☐ reiniging van de ketel

☐ reiniging van de brander

Vaste brandstof: (geschoolde vakman)

☐ nazicht algemene staat

☐ reiniging inwendige delen warmtebron

GEBREKEN EN MAATREGELEN

Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt:

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:

Andere opmerkingen: **toestel stuk licht en verluchting slecht**

De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór: **Buiten - Bureel**

De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór: **Buiten - Bureel**

(Handtekening geschoolde vakman / erkende technicus):

Voor kennisname, (Handtekening klant):

Reinigingsattest / Verbrandingsattest

☒ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname

FIRMA (ook invullen indien zelfstandige):		Volgnummer attest:	
Naam: BVBA V.W.T. VAN LOMMEL		☒ ERKEND TECHNICUS ☐ SCHOORSTEENVEGER	
Straat + nr.: Centr. Verwarming - Sanitair		Voornaam: Van Lommel	
Postcode + gemeente: Vloerverwarming - Onderhoud		Achternaam: Van Lommel	
Tel.: Grootveld 122 - 3293 KAGGEVINNE		Erkeningsnummer: GV 01394 / TV 22/03/2022	
Ondernemingsnummer: Tel: 013/31.27.27		Datum reinigings-/verbrandingscontrole 22/03/2022	
		Arbeidsduur van tot	

KLANT:		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)	
Voornaam en achternaam: Stad, Dierck		Den Rhossaerd 2A	
Straat + nr.: St. Jansdreef 402A			
Postcode + gemeente: 3290 Dierck			
Tel.: E-mail:			

KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL: (kruis aan wat van toepassing is) * indeling volgens NBN CR 1749

☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten)

☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☐ niet-premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GIL)

☐ Vloeibare brandstof

☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:

TOESTEL	BRANDER (enkel CV)
Merk: Buderus	Merk: Buderus
Type: 1975	Type: 1975
Bouwjaar: 18-11-78	Bouwjaar: 18-11-78
Fabricatienummer: 153893	Fabricatienummer: 153893
Nominaal vermogen (kW): 105900 kcal/h	Debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):

Goede staat van werking	Eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting**		OK	Niet OK
				Laaglast	Hooglast		
De afdruk(-ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd.							
Keteltemperatuur	°C	1,2					
Sproeier: merk en type		1					
Sproeier: debiet		1					
Sproeier: hoek	graden	1					
Pompdruk	bar	1					
Gasdruk teller	mbar	2					
gasblok	mbar	2					
branderbed	mbar	2					
Rookindex	Bacharach	1					
Zuurstof (O ₂)	%	1, 2					
Koolstofdioxide (CO ₂)	%	1, 2					
Koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2					
Rookgastemperatuur (t _g)	°C	1, 2					
Temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1, 2					
Nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1, 2					
Verbrandingsrendement (Hs)	%	1, 2					
Verbrandingsrendement (Hi)	%	1, 2					
Geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1				☐ OK	☒ NIET OK
Geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2				☐ OK	☒ NIET OK
Zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3				☐ OK	☒ NIET OK
Veilige staat van werking							
Druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	Pa	1, 2, 3				☐ OK	☒ NIET OK
Verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3				☐ OK	☒ NIET OK
Dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2				☐ OK	☒ NIET OK
Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2				☐ OK	☒ NIET OK

* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

EINDBEOORDELING: Het stooktoestel werkt:	De eerstvolgende verbrandingscontrole moet gebeuren vóór
(kruis aan wat van toepassing is)	
☐ goed ☒ niet goed	Buiten - Dierck - niet ok
☐ veilig ☒ niet veilig	

REINIGING EN CONTROLE VAN HET ROOKGASAFVOERKANAAL (erkend technicus of schoorsteenveger) (aankruisen)

☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☐ Nazicht van de goede werking ☐ Controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder

REINIGING VAN HET STOOKTOESTEL

Voor alle toestellen:

☐ andere, namelijk:

☐ controle van de verluchting van het stooklokaal

☐ controle van de rookgaszijdige dichtheid

Gasvormige brandstof: (erkend technicus)

☐ ontstopping

☐ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GIL)

☐ reiniging van de ventilator en de brander

Vloeibare brandstof: (erkend technicus)

☐ reiniging van de filters

☐ reiniging van de ketel

☐ reiniging van de brander

Vaste brandstof: (geschoolde vakman)

☐ nazicht algemene staat

☐ reiniging inwendige delen warmtebron

GEBREKEN EN MAATREGELEN

Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt:

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:

Andere opmerkingen: **niet meer op starten (te oud.)**

De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór

De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór

Buiten Dierck niet ok

(Handtekening geschoolde vakman / erkende technicus): **[Handtekening]** Voor kennisname, (Handtekening klant): **[Handtekening]**

Een volledige onderhoudsbeurt van een centraal stooktoestel bestaat uit een reinigingsbeurt van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingscontrole. Indien ontvangt u een reinigingsattest van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingsattest. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthebbers. Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm water. Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be.