

**ACA vzw**Erkend controle
organisme
Huishoudelijke installatiesMeensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Dexia: 068-2516997-68
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869

132000420

Ref: 2014010827

VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE**Algemene gegevens**

Plaats van het onderzoek:	Koomblomme 2 , 8490 JABBEKE		
Eigendom van:	VIVENDO		
Opdrachtgever:	ELEKTRO LESAFFRE,Gullegemstraat 135, 8560 WEVELGEM		
Type lokalen:	Woning	Distributienetbeheerder: EANDIS	
EAN-code installatie:	Niet opgegeven		
Installateur:	ELEKTROLESAFFRE		
BTWnr:	BE 0846 148 519	of ID-kaartnr: /	Uitgereikt te: / op /
Agent-bezoeker:	Peter Nelryck	Datum onderzoek: 16/01/2014	

Aard van het onderzoek

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)	
Type keuring:	Art 271/271bis Periodieke controle
Bijkomende info:	Controlebezoek + Art.278
Herkeuring op:	

Algemene gegevens elektrische installatie

Nominale spanning:	1x230v	Max nominale stroom:	63A	Nominale stroom hoofdbeveiliging:	50,00
Voedingsleiding hoofdbord:	4X16 mm²	- Type:	XVB		
Aardelektrode:	Metalen aardingsbaar of -pen	Sectie:	/ mm²	Aardgeleider:	16 mm²
Hoofddifferentieel - In:	63 A	- DI:	300 mA	Aantal polen:	2
Extra hoofddifferentieel(s):					
Bijkomende differentieel - In:	63 A	- DI:	30 mA	Aantal polen:	2
Extra bijkomende differentieel(s):					
Aantal eindstroombanen:	13	Aantal borden:	1	Tarief:	Dag

Metingen & controles

Aardspreadingsweerstand:	23.5 Ohm	Besch. onrechtstreekse aanraking:	In orde	Hoofddifferentieel verzegeld:	In orde
Algemeen isolatieniveau:	5 MOHM MOhm	Diff. stroominrichting, testknop:	In orde	Staat vast elektrisch materieel:	In orde
Aardingscontinuïteit:	In orde	Controle foutlus:	In orde	Schema's vs. uitvoering:	In orde
Besch. rechtstreekse aanraking:	In orde				

Besluit : DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI		De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden: vóór: 25 jaar na datum onderzoek ☐ door hetzelfde organisme (*)	
AANTAL BIJLAGEN	Situatieschema's: Ja	DE AGENT BEZOEKER: 	Visum distributeur (art 270)
	Eendraadsschema's: Ja Andere:		

Visum controle organisme**ACA vzw - Erkend Controle Organisme**
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit PV dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(*) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog loezicht.

Beschrijving van de stroombanen

ZIE SCHEMAS

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

- A : Geen inbreuken.

VASTSTELLINGEN: Inbreuken